



Polska

# CERTYFIKAT

Produkt: **Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym z blachy stalowej kwasoodpornej gatunku 1H18N9 z kołnierzami nabijanymi na kanał wg PN-EN 1507**

firmy: **KARPOL Spółka z o. o.  
Al. Wojska Polskiego 66  
64-920 PIŁA**

został sprawdzony z uwzględnieniem obowiązujących zasad technicznych.  
Testowi poddano 27 m<sup>2</sup> kanałów, z tego 20 m<sup>2</sup> kształtek.



Polska

Certyfikat nr : SW/005/11

Wynik badania został sporządzony z uwzględnieniem zasad montażu kanałów i kształtek z tzw. nabijanymi na kanał kołnierzami.

**Wymagania wynikające z normy PN- EN 1507 dotyczące klasy szczelności D zostały przez producenta spełnione.**

Działania zapewniające jakość dla produkcji ww. produktu zostały sprawdzone przez TÜV SÜD.

Warszawa, dnia 20.04.2011r.



KRZYSZTOF JANKOWSKI

Prezes Zarządu  
TÜV SÜD Polska sp. z o.o.