



Polska

CERTYFIKAT

Produkt: Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym z blachy stalowej zwykłej jakości ocynkowane z kołnierzami nabijanymi na kanał wg PN-EN 1507

firmy: KARPOL Spółka z o. o.
Al. Wojska Polskiego 66
64-920 PIŁA

został sprawdzony z uwzględnieniem obowiązujących zasad technicznych.

Testowi poddano 25 m² kanałów, z tego 20 m² kształtek.



Polska

Certyfikat nr : SW/002/11

Wynik badania został sporządzony z uwzględnieniem zasad montażu kanałów i kształtek z tzw. nabijanymi na kanał kołnierzami.

Wymagania wynikające z normy PN- EN 1507 dotyczące klasy szczelności C zostały przez producenta spełnione.

Działania zapewniające jakość dla produkcji ww. produktu zostały sprawdzone przez TÜV SÜD.

Warszawa, dnia 20.04.2011r.



KRZYSZTOF JANKOWSKI

Prezes Zarządu
TÜV SÜD Polska sp. z o.o.