

BIURO INŻYNIERII TECHNIK WENTYLACYJNYCH
Inż. Jacob Kornack

RLT-Zentrale.de

CERTYFIKAT

badania zgodności higienicznej

Badana seria urządzeń	Tłumik hałasu – pojedyncza kulisa z przykryciem z blachy perforowanej patrz załącznik 1
Zleceniodawca/producent	Karpol Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła, Polska
Data/miejsce badania	11.01.2021, Biuro Inżynierii Technik Wentylacyjnych Kornack, Jägerstr. 19, 01099 Dresden, Niemcy
Inżynier badający	Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack
Kryteria badania	W ramach badania zgodności higienicznej sprawdzono istotne wymogi* zawarte w normach: Ogólna technika wentylacyjna VDI 6022, Blatt 1:2018-01 VDI 3803 Blatt 1:2020-05 ÖNORM H 6021:2016-08 SWKI VA104-01:2019-01
Wynik badania	Zgodność badanego urządzenia z istotnymi wymogami higienicznymi w/w norm zostaje potwierdzona.
Okres obowiązywania	5 lat: 01.2021 – 01.2026
Nr rejestru	HKP 01/21-03

[podpis]

J. Kornack

Wystawiono dnia 13.01.2021, Dresden

Dipl.-Ing. (FH) J. Kornack

* Normy lub wymogi zawarte w normach, na które powołują się normy użyte do badania zgodności, nie były uwzględniane. Badanie zgodności higienicznej nie zawiera badań toksykologicznych oraz oceny materiałów zastosowanych w badanej serii. Powielanie, edytowanie i/lub udostępnianie certyfikatu dozwolone wyłącznie z załącznikami.