



Certyfikat

badania zgodności higienicznej

Badana seria urządzeń

Czerpnia ścienna prostokątna
załączki nr 1

**Zleceniodawca/
Producent**

Karpol Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 66
64-920 Piła, Polska

**Data/ miejsce
badania**

16.05.2022 / Biuro Inżynierii Technik Wentylacyjnych
Kornack, Jagerstr. 19 / HH, 01099 Dresden, Niemcy

Inżynier badający

Mgr. Inż. Jacob Kornack

Kryteria badania

W ramach badania zgodności higienicznej sprawdzono istotne wymagania* zawarte w normach:

**Ogólna technika
wentylacyjna**

VDI 6022 Blatt 1:2018-01
VDI 3803 Blatt 1:2020-05
ÖNORM H 6021:2016-08
SWKI VA104-01:2019-01

Szpitala

DIN 1946-4:2018-09
ÖNORM H 6020:2019-06
SWKI VA105-01:2015-08

Wynik badania

**Zgodność badanego urządzenia z istotnymi
wymogami higienicznymi w/w norm zostaje
potwierdzona.**

Okres obowiązywania

5 lat: 05.2022 – 05.2027

Nr rejestru

HKP 05/22 - 03

Mgr.-Inż. J. Kornack

wystawiono w dniu 18.05.2022, Dresden, Niemcy



* Normy lub wymagania zawarte w normach, na które powołują się normy użyte do badania zgodności, nie były uwzględniane. Badanie zgodności higienicznej nie zawiera badań toksykologicznych oraz oceny materiałów zastosowanych w badanej serii. Powielanie, edytowanie i/lub udostępnianie certyfikatu dozwolone wyłącznie z załącznikami.